

§19 StromNEV – Sonderformen der Netznutzung

Hochlastzeitfenster nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV für das Kalenderjahr 2017

Netzebene	Jahreszeit	Zeiten
Mittelspannung	Frühling	09:30 – 12:30
	Sommer	10:30 – 12:00
	Herbst	08:30 – 09:30
		11:15 – 12:00
	Winter	07:15 – 12:30
16:30 – 19:00		

Netzebene	Jahreszeit	Zeiten
Mittelspannung in Niederspannung	Frühling	–
	Sommer	–
	Herbst	17:30 – 18:30
	Winter	11:00 – 12:00
		17:00 – 19:30

Netzebene	Jahreszeit	Zeiten
Niederspannung	Frühling	–
	Sommer	–
	Herbst	11:30 – 12:00
		17:30 – 18:30
	Winter	09:00 – 12:00
		16:30 – 19:45

Definition „Hochlastzeitfenster“ nach Beschluss BK4-12-1656 der Bundesnetzagentur vom 05.12.2012:

„Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten.“

Frühling: 01.03.2017 – 31.05.2017

Sommer: 01.06.2017 – 31.08.2017

Herbst: 01.09.2017 – 30.11.2017

Winter: 01.01.2017 – 29.02.2017, 01.12.2017 – 31.12.2017

Bundeseinheitliche Feiertage und Reformationstag sind berücksichtigt. Alle Brückentage sind Werktage.

Bei den Zeiten ist jeweils das Ende des entsprechenden ¼-h-Intervalls angegeben (z. B. 07:45 – 13.30 bedeutet 07:30 – 13.30).

Weitere Voraussetzungen nach Punkt 6.3 des Beschlusses BK4-12-1656 der Bundesnetzagentur sind das Überschreiten von Erheblichkeitsschwellen und Bagatellgrenzen:

Netzebene	Erheblichkeitsschwelle	Mindestverlagerung	Bagatellgrenze
Hochspannung	10 %	100 kW	500,00 €
Hochspannung in Mittelspannung	20 %	100 kW	500,00 €
Mittelspannung	20 %	100 kW	500,00 €
Mittelspannung in Niederspannung	30 %	100 kW	500,00 €
Niederspannung	30 %	100 kW	500,00 €

Nach dem Entwurf des Eckpunktpapiers BK4-13-739A01 beträgt ab dem 01.01.2017 die Mindestverlagerungsleistung 1000 kW und die Erheblichkeitsschwelle 50 % für alle Spannungsebenen.

