

§ 19 StromNEV – Sonderformen der Netznutzung

Hochlastzeitfenster nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV für das Kalenderjahr 2025

Netzebene 5	Jahreszeit	Zeiten
Mittelspannung	Frühling	–
	Sommer	–
	Herbst	11:00 – 12:15
	Winter	07:30 – 13:15 16:45 – 20:30

Netzebene 6	Jahreszeit	Zeiten
Mittelspannung in Niederspannung	Frühling	–
	Sommer	–
	Herbst	–
	Winter	11:15 – 12:00 17:15 – 19:30

Netzebene 7	Jahreszeit	Zeiten
Niederspannung	Frühling	–
	Sommer	–
	Herbst	–
	Winter	11:15 – 12:00 17:15 – 19:30

Definition „Hochlastzeitfenster“ nach Leitfaden der Bundesnetzagentur
(Stand 12/2013 ab 01.01.2014):

„Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten.“

Frühling: 01.03. – 31.05.
Sommer: 01.06. – 31.08.
Herbst: 01.09. – 30.11.
Winter: 01.01. – 28.02. bzw. 29.02., 01.12. – 31.12.

Bundeseinheitliche Feiertage und Reformationstag sind berücksichtigt. Alle Brückentage sind Werktage.

Bei den Zeiten ist jeweils das Ende des entsprechenden ¼-h-Intervalls angegeben (z. B. 07:45 – 13:30 bedeutet Zeitraum 07:30 – 13:30).

Weitere Voraussetzungen nach dem Leitfaden der Bundesnetzagentur entsprechend des Beschlusses BK4-13-739 der Bundesnetzagentur sind das Überschreiten von Erheblichkeitsschwellen und Bagatellgrenzen:

Netzebene	Erheblichkeitsschwelle	Mindestverlagerung	Bagatellgrenze
Hochspannung	10 %	100 kW	500,00 €
Hochspannung in Mittelspannung	20 %	100 kW	500,00 €
Mittelspannung	20 %	100 kW	500,00 €
Mittelspannung in Niederspannung	30 %	100 kW	500,00 €
Niederspannung	30 %	100 kW	500,00 €